

Ablesehinweis

Allgemeine Informationen

Das Ableseprotokoll wird durch uns entsprechend vorbereitet. Daten, die nicht vorgegeben sind (z. B. Wohnungsnummer, Name Nutzer/Eigentümer) bitte ergänzen. Beginnen Sie mit der Ablesung des ersten Messgerätes links vom Wohnungseingang und gehen Sie dann weiter von links nach rechts.

Ihre Ablesewerte können in der Abrechnung nur dann berücksichtigt werden, wenn das Datum der Ablesung angegeben ist und das Protokoll gegengekennzeichnet wurde. Andernfalls wird der Verbrauch nach Gradtagzahlen ermittelt oder nach den anerkannten Regeln der Technik geschätzt.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.abm-service.de

Elektronischer Heizkostenverteiler (HKVE)

Bei diesem Messgerät entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anzeigewert vom Display und notieren diesen sowie eventuelle Fehlermeldungen in das Feld Ablesewert auf der Vorderseite. Vergleichen Sie davor die richtige Gerätenummer.

Die Geräteart HKVE stellt den aktuellen Anzeigewert dar, der HKVEA den Stichtagswert (siehe Abbildung rechts).



6320	HKVE	M 3164	M
M 88.88	C	c 1234	C

- Aktueller Anzeigewert
- Segmenttest (blinkend)
- Datum letzter Stichtag*
- Wert vom letzten Stichtag*
- Kontrollzahl

*nicht bei allen Geräten vorhanden.

Wärmemengenzähler (WMZ/WMZA/WMZR)

Bei Kompaktgeräten ist der angezeigte Wert und die Maßeinheit, welche auf dem Gerät angegeben ist, abzulesen. Bei Geräten mit der Angabe in MWh ist mit 3 Stellen nach dem Komma abzulesen, bei Geräten mit der Angabe kWh eine Stelle nach dem Komma. Dieser Wert ist bei der Geräteart WMZ zu notieren.



1234 M Wh	31,12,15
0,115 M Wh	0,895 M Wh
- FLOUJ	0,455 M Wh
H 0 1	67,180 m³
8888,888 GJ mit	0,000 M Wh
8/8-88-8 1 Δ K°C ≈ 1	0,000 M Wh
8888,888 GJ mit	168,790 m³
8/8-88-8 1 Δ K°C ≈ 1	

- Kumulierte Wärmemenge seit Inbetriebnahme (Standarddisplay); Wechselanzeige: kumulierte Kältemenge (für Wärme-/Kältezähler); bei negativem Fluss; Hinweiscode (falls ein Fehler erkannt wurde)
- Segmenttest an/aus (alle Anzeigenfelder werden gleichzeitig angesteuert)
- Letzter Stichtag im Wechsel mit Wärmemenge (Kältemenge), Volumen, Wert Tarifregister 1, Wert Tarifregister 2, zum letzten Stichtag
- Kumuliertes Volumen in m³

Wasserzähler (WZ)

Abzulesen ist der angezeigte Wert und die Maßeinheit (z. B. m³). Die Maßeinheit ist auf dem jeweiligen Messgerät eingepreßt. Vor- bzw. Nachkommastellen sind auf dem Rollenzählwerk durch unterschiedliche Farbbereiche und/oder Kommazeichen gekennzeichnet. Die Genauigkeit der Ablesung mit 2 Stellen nach dem Komma ist bei Wasserzählern ausreichend.



Zwischenableseprotokoll

Servicenummer:
Adresse:

ABM-Mess Service GmbH
Dieselstraße 17
89160 Dornstadt

Nutzeinheit:
Wohnungsnummer:
Ordnungsbegriff:

bei Auszug am _____

Name Eigentümer _____

Name Nutzer _____

bei Einzug am _____

Name Eigentümer _____

Name Nutzer _____

Etage	Raum	Geräteart	Faktor	Altwert	Gerätenummer	Ablesewert

Für Rückfragen bitte eine Kontaktmöglichkeit angeben.
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur für firmeninterne Zwecke verwendet.

Tel. _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift