



Bei Störungen oder Ausfällen Ihres Rauchwarnmelders steht Ihnen unsere Service-Nummer rund um die Uhr zur Verfügung.

Woran erkenne ich eine Störung?

Eine Störung liegt vor, wenn ein kurzer, leiser Signalton ertönt und die LED blinkt.

Wie kann ich diese Störung beheben?

Wählen Sie die Rauchwarnmelder Service-Nummer

069/50953 330

und nennen Sie bitte folgende Angaben:

- + Ihren Namen und Anschrift
- + Ihr Messdienst: *ABM-Mess Service GmbH*
- + Ihr Rauchwarnmelder:
*Ei Electronics (Ei650), Ei Electronics (Ei650FA),
Ei Electronics (Ei6500-OMS), Qundis (Q smoke 5.5)
oder Qundis (Q smoke 5.5 R)*

.....

Hotlinebetreiber: WISAG Notruf und Service Center, Frankfurt, 24h Service.

Missbrauch der Hotline wird strafrechtlich verfolgt.
Die Risiken und beschränkten Erkenntnismöglichkeiten einer Hotline-Ferndiagnose sind dem Nutzer bekannt. Für die Richtigkeit der im Rahmen der Hotline-Nutzung erteilten Auskünfte und Empfehlungen kann daher keine Haftung übernommen werden.


Wie verhalte ich mich im Brandfall richtig?

Im Brandfall/Alarmfall gibt der Rauchwarnmelder einen lauten Signalton ab. Prüfen Sie sofort ob und ggf. wo ein Brand ausgebrochen ist.

- + Notfall-/Alarmplan befolgen
- + Wählen Sie sofort den Feuerwehr Notruf 112



In einem Brandfall/Alarmfall gibt der Rauchwarnmelder einen lauten Signalton ab.



Alarmieren Sie Ihre Mitbewohner und bringen Sie sich und Hilfsbedürftige in Sicherheit. Schließen Sie alle Türen hinter sich.



Fliehen Sie immer über die Treppen, niemals den Aufzug benutzen!



Entfernen Sie sich vom Brand und wählen den Feuerwehr Notruf 112. Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

- + Wer ruft an?
- + Wo ist der Einsatzort?
- + Was ist passiert?
- + Wie viele Verletzte?

ABM-Mess Service GmbH
Dieselstraße 17
89160 Dornstadt

Tel. 07348 / 9870-0
Fax 07348 / 9870-99
E-Mail ulm@abm-service.de

www.abm-service.de